

**Obsah**

A. Průvodní zpráva.....	2
A.1 Identifikační údaje .....	2
A.2 Seznam vstupních podkladů .....	2
A.3 Údaje o území .....	2
A.4 Údaje o stavbě .....	3
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3

vypracoval	zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Mlčoch	IČ 742 579 01
Ing. Ondřej Mlčoch	Ing. Ondřej Mlčoch	Osvoboditelů 248/9	tel. +420 737 948 471
		767 01 Kroměříž	ondrej.mlcoch@centrum.cz
investor	ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o., Lukovská 112, 763 14 Zlín		
místo stavby	k.ú. Štípa	kraj	Zlínský
stavba	ZOO LEŠNÁ – ZLÍN, AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY	datum	02/2018
		účel	DPS
objekt		měřítko	zak. číslo
obsah	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	v. č.	část A.

# A. Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: ZOO Lešná – Zlín, areálový rozvod pitné vody
- b) Místo stavby: k.ú. Štípa
- c) Předmět dokumentace: Rozšíření stávajícího vodovodu PE D 63 z důvodu nedostatku vody.

### A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o., Lukovská 112, 763 14 Zlín  
IČ: 00090026

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Ondřej Mičoch, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž  
Autorizace: Ing. Ondřej Mičoch ČKAIT: 1005590

## A.2 Seznam vstupních podkladů

- polohopis a výškopis získaný od investora stavby
- zjištění stávajících inženýrských sítí u investora stavby
- zajištění mapy z katastru nemovitostí
- konzultace metody bezvýkopové technologie s dodavatelem

## A.3 Údaje o území

**a) Rozsah řešeného území:** Dotčené pozemky stavbou vodovodu se nachází na okraji zastavěné části obce Štípa, v areálu ZOO Lešná, v intravilánu obce. Příjezd na staveniště je zajištěn z krajské silnice III/49015 a stávajícími sjezdy.

**b) Údaje o ochraně území:** Výstavba vodovodu, povede v areálu ZOO Lešná, p.o.,. Dle územního plánu města Zlína se jedná o plochy občanského vybavení specifických forem s limitem využití jako nemovitá kulturní památka. Vodovod nezasahuje do vyhlášením záplavovém území. Lesní pozemky nebudou dotčeny. Vodovod bude křížit stávající areálové inženýrské sítě. V řešené lokalitě výstavby se nepředpokládá výskyt podzemní vody.

**c) Údaje o odtokových poměrech:** Území výstavby vodovodu je rovinné. Z větší části bude vodovod proveden řízeným protlačováním. Rýha pro vodovod musí být prostá vody. Výstavba vodovodu se nenachází v záplavovém území.

**d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:** Záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací.

**e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:** Využití území se nezmění. Vodovod povede v areálu ZOO Lešná. Po provedení výstavby se pozemky uvedou do původního stavu.

**f) Údaje o souladu dodržení obecných požadavků na využití území:** Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v části E., a jejich požadavky jsou respektovány.

**g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:** Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v části E., a jejich požadavky jsou respektovány.

**h) Seznam výjimek a úlevových řešení:** Nepředpokládají se žádné výjimky a ani jiná řešení.

**i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:** V průběhu výstavby vodovodu nebudou probíhat jiné stavby jiných investorů.

**j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby:**

Katastrální území	Parcelní číslo KN	Druh pozemku	Výměra	Číslo LV	Společnost	Ulice	Město	PSČ
ŠTÍPA	St. 1592	zastavěná plocha a nádvoří	1156	1779	ZOO a zámek Lešná, p.o.,	Lukovská 112, Štípa	Zlín	76314
ŠTÍPA	1602/1	ostatní plocha	90938	1779	ZOO a zámek Lešná, p.o.,	Lukovská 112, Štípa	Zlín	76314

#### A.4 Údaje o stavbě

**a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:** Jedná se o novou stavbu.

**b) Účel užívání stavby:** Stavba dostavby vodovodu bude sloužit k zásobování pitné vody.

**c) Trvalá stavba nebo dočasná stavba:** Jedná se o stavbu trvalou.

**d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:** Rýha pro vodovod bude chráněna před vstupem nepovolaných osob mobilním zábradlím. U vodovodu do DN 500 se vymezuje ochranné pásmo 1.5 m od líce potrubí na obě strany vodovodu. Vodovod bude opatřen výstražnou fólií.

**e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:**

Jedná se o stavbu podzemní. Po provedení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.

**f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:** Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v části E., a jejich požadavky jsou respektovány.

**g) Seznam výjimek a úlevových řešení:** Nepředpokládají se žádné výjimky a ani jiná řešení.

**h) Navrhované kapacity stavby:** Jedná se o výstavbu vodovodu v areálu ZOO Lešná. Ta bude sloužit k zásobování pitnou vodou. Vodovod bude proveden z potrubí RCPE100, SDR17 D63, s ochranným opláštěním z polypropylénu v délce 260,30 m + 7 m a trub PPR PN16 D75 délky 68 m.

**i) Základní bilance stavby:** Bilance stavby nebude změněna.

**j) Základní předpoklady výstavby:** Stavba bude provedena v jedné etapě s předpokladem výstavby 06/2018 až 08/2018.

**k) Orientační náklady stavby:** Orientační cena stavby bude kolem 800 000,- Kč

#### A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba vodovodu je členěna na dva stavební objekty:

IO 01 – Venkovní vodovod

IO 02 – Vnitřní vodovod

Technická a technologická zařízení se neuvažují.